ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

EAC

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 002 00153

Серия BY № 0022535

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации"; юридический адрес: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 406; фактический адрес: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 406; тел.: +(375 17) 237 14 21; факс: +(375 17) 262 16 23; e-mail: belgiss@mail.belpak.by; аттестат аккредитации: BY/112 002.03 от 03.06.1993, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА» (УП «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»); сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации № 100211261 выдано Минским городским исполнительным комитетом 22 мая 2001; юридический адрес: Республика Беларусь, 220037, г. Минск, Уральская, 4; фактический адрес: Республика Беларусь, 220037, Минск, Уральская, 4; тел.: (+375 17) 230 11 22; факс: (+375 17) 230 80 80; e-mail: info@metz.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА» (УП «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»)
Республика Беларусь, 220037, г. Минск, ул. Уральская, 4

ПРОДУКЦИЯ

Трансформаторы разделительные серии ОСР: ОСР-0,16 У3; ОСР-0,25 У3; ОСР-0,4 У3; ОСР-0,63 У3; ОСР-1,0 У3, ТУ РБ 100211261.025-2003, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8504 31 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
СТБ МЭК 61558-1-2007, СТБ МЭК 61558-2-6-2006, ГОСТ 30030-93

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт по результатам анализа состояния производства трансформаторов от 04.04.2013;
Протоколы испытаний №№ 125/2013, 126/2013 от 16.05.2013 Центральной заводской лаборатории УП «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА», Республика Беларусь, аттестат аккредитации № BY/112 02.2.0.0291 от 01.04.1996 по 16.04.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средний срок службы трансформаторов разделительных серии ОСР - 12 лет при наработке не более 4000 часов в год

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.07.2013 ПО 17.07.2018

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — подпись — А.М. Погодин (инициалы, фамилия)

Эксперт-аудитор (эксперт) — подпись — И.В. Ковалёва (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина"