ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЕАС

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 002 01178

Серия BY № 0035681

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 406; фактический адрес: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3; тел.: (+375 17) 237 14 21; факс: (+375 17) 262 16 23; e-mail: belgiss@mail.belpak.by; аттестат аккредитации: BY/112 002.03 от 03.06.1993, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА» (ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»); сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 100211261 выдано Минским горисполкомом 11 января 2014 г.; место нахождения: Республика Беларусь, 220037, г. Минск, ул. Уральская, 4; фактический адрес: Республика Беларусь, 220037, г. Минск, ул. Уральская, 4; тел.: (+375 17) 230 11 22; факс: (+375 17) 230 80 80; e-mail: info@metz.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА»
(ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»)
Республика Беларусь, 220037, г. Минск, ул. Уральская, 4

ПРОДУКЦИЯ

Трансформаторы серии ТСЗМ1: ТСЗМ1-1,6УХЛ2; ТСЗМ1-2,5УХЛ2; ТСЗМ1-4,0УХЛ2,
ТУ РБ 05544590.010-98, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8504 32 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.2-75 (пп. 1.1, 2.1, 2.4 - 2.6, 2.8), ГОСТ 19294-84

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт по результатам анализа состояния производства от 25.07.2014;
протокол испытаний № 173/2014 от 20.08.2014 Центральной заводской лаборатории ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА», Республика Беларусь, аттестат аккредитации № BY/112 02.2.0.0291 от 01.04.1996 (срок действия по 16.04.2017)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средний срок службы трансформаторов при номинальной нагрузке - не менее 12 лет при наработке не более 4000 часов в год; при эксплуатации на строительных площадках - не менее 6 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.10.2014 **ПО** 05.10.2019

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ подпись И.И. Осмола инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор (эксперт) _____ подпись И.В. Ковалёва инициалы, фамилия

Бланк изготовлен РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина"

Зак. 261ц-2014, тир. 10000