



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВУ.НВ61.Н12357

Срок действия с 27.08.2020 по 26.08.2023

№ 0511135

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ

Подстанции трансформаторные комплектные мощностью 63-1000 кВА выпускаемые по техническим условиям ТУ РБ 100211261.029-2003. Серийный выпуск.

код ОК
27.11.41.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14)

код ТН ВЭД
8537209100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА» (ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»). Адрес: 220037, БЕЛАРУСЬ, город Минск, улица Уральская, дом 4, кабинет 502, телефон/факс: 375172722727/375173472777, адрес электронной почты: info@metz.by.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА» (ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»). Адрес: 220037, БЕЛАРУСЬ, город Минск, улица Уральская, дом 4, кабинет 502, телефон/факс: 375172722727/375173472777, адрес электронной почты: info@metz.by.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №428/2020 от 24.08.2020 года, выданного Испытательной лабораторией «Центральная заводская лаборатория ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0291 от 01.04.1996

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка: не предусмотрена технической документацией. Условия хранения: открытые площадки при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.

Срок хранения 1 год.
Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации