

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЕ05.Н00278

Срок действия с 27.02.2015 по 26.02.2018

№ 0060327

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, ТРАНСФОРМАТОРОВ, ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ»
196105, Санкт-Петербург, ул.Благодатная, д. 2, тел.+7(812)369-91-67, факс +7(812)369-68-27, elmater@mail.wplm.ru,
Аттестат аккредитации № RA.RU.11ME05 от 27.01.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации

ПРОДУКЦИЯ

Ограничители перенапряжений нелинейные классов напряжения 3-35 кВ на номинальный разрядный ток 10 кА, ток взрывобезопасности 40 кА, ток пропускной способности 150- 1200 А, климатического исполнения и категории размещения УХЛ1 с полимерной изоляцией . ТУ 3414-001-59487440-2003. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

341430

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3414-001-59487440-2003; ГОСТ Р 52725-2007 Пп.6.4.10, 6.5; ГОСТ 12.2.007.0-75

код ТН ВЭД России:

8535400000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "ДЕЛЬТА", Адрес: 196128, Россия, город Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.5А, литер Л, Фактический адрес: 196128, Россия, город Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.5А, литер Л

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "ДЕЛЬТА", Адрес: 196128, Россия, город Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.5А, литер Л, Фактический адрес: 196128, Россия, город Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.5А, литер Л, телефон: 8(812)369-10-10, факс: 8(812)369-99-78, E-mail: electro@baltenergo.spb.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ПИ 887 от 12.02.2015г., № РОСС RU.0001.21MB01 от 06.06.2012г. до 06.06.2017г., Испытательный центр высоковольтной аппаратуры Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения». Сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИС12.К00145

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 с наличием «Добровольная сертификация» на изделии и в сопроводительной документации. Схема



Руководитель органа

Красва Н.М.

инициалы, фамилия
Пузырева И.А.

Эксперт

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации